

經濟部工程查核-生態檢核諮詢意見紀錄表

列管計畫名稱	備援調度幹管工程計畫	計畫主辦機關	台灣自來水股份有限公司
標案所屬 工程主管機關	經濟部	查核日期	113年6月14日
標案名稱	雲林至嘉義系統送水管備援複線工程-雲嘉複線水管橋	地點	雲林縣
標案主辦機關	台灣自來水股份有限公司 第五區管理處	設計單位	黎明工程顧問股份有限公司
發包預算	346,432千元	契約金額	339,500千元
工程概要	原雲林與嘉義系統之聯接幹管僅為沿台1線之 ϕ 1000mm DIP，備援複線建置完成後，雲林及嘉義系統可雙線雙向供水，提升兩供水系統間互相支援能力，強化供水韌性。		
諮詢委員	李委員麗雪	領隊及 工作人員	領隊：劉副司長起孝 工作人員：陳昱希
諮詢 意見 及 其他 建議	生態諮詢意見： 1. 建議加強工程擾動期程對河床鳥類等生態棲地影響，及其復原狀況的論述。 2. 建議加強施工前、中、後生態是否有干擾及其復原狀況加強說明。 3. 管橋上可能有鳥類築巢，未來在不影響安全維管下，如何共榮共存也可加強論述。 其他建議事項： 建議未來簡報及行銷可加強本案對地方意象之形塑功能，或成為自行車道及地方指認之重要地標功能。		